

案例名稱：宜蘭縣史館典藏庫房自動滅火系統建置計畫

類型

國土永續 政府採購 公共建設 勞動政策 綜合行政 其他_____

是否涉及跨部會協調

是：主政部會：文化部

涉及機關：宜蘭縣政府、內政部消防署

否

| 項目 | 說明 |
|-----------|--|
| 案由 | 宜蘭縣政府向文化部申請經費補助，建置宜蘭縣史館（下稱縣史館）典藏庫房自動滅火系統，經溝通協調，終獲同意採用並補助經費。 |
| 具體案情 | <p>一、<u>宜蘭縣政府採「預動式」細水霧滅火系統向文化部申請補助</u>：為確保縣史館典藏史料與文獻之資料安全，考量「預動式」細水霧滅火系統平時管內為低壓空氣，須經人工確認火災情形才灑水，可避免管線因地震、脫牙產生水管爆量漏水，損害紙類典藏，宜蘭縣政府向文化部提出經費補助，規劃建置「預動式」細水霧滅火系統。</p> <p>二、<u>文化部建議採「密閉濕式」細水霧滅火系統未同意縣府之申請</u>：文化部聘調委員審查，認為「預動式」系統複雜，連動失敗風險較高，延遲動作致延燒損失面積較大，且紙質文件可於浸水後修復，且適用於圖書館及庫房，爰建議改採「密閉濕式」系統（平時管內儲水，細水霧噴頭感溫即撒水），因雙方對設備標準有歧異，補助經費未獲核定。</p> |
| 具體作法 | <p>一、<u>召開協調會議，瞭解機關意見，安排後續現勘審查</u>：本會於 109 年 12 月 9 日邀集相關機關召開「中央地方建設協調會報」-宜蘭縣政府第 19 場研商會議，建請文化部偕同審查委員及內政部消防署，至縣史館現場勘查後，再行決定適合該館之細水霧滅火設備，予以核定補助。</p> <p>二、<u>文化部至現場勘查後，同意採「預動式」系統</u>：文化部於 110 年 1 月 28 日偕同審查委員及內政部消防署，至縣史館現場勘查，決議如下：<u>本案同意縣史館採預動作式規劃典藏庫房細水霧自動滅火系統</u>，文化部將連同 110-111 年度博物館及地方文化館升級計畫其他申請補助項目核定補助經費。</p> <p>三、<u>文化部就本案同意縣史館採預動式細水霧滅火系統，協調溝通發揮效果，爭議獲得解決</u>。</p> |
| 相關照片或圖說：無 | |

提報單位：企劃處