

案例名稱：契約載明某工項單價包括一切費用是否即無漏項

類型

國土永續 政府採購 公共建設 勞動政策 綜合行政 其他 _____

是否涉及跨部會協調

是，主政部會： _____

涉及機關： _____

否

上傳本會網站

不上傳本會網站：

涉其他部會機關本位

尚在進行中

其他 _____

項目	說明
案由	某工程抽水池高度超過4m，模板施工規範如載明單價已包括完成本工項所需一切費用，是否即無漏項而無設計錯誤之情。
具體案情	<p>一、<u>模板支撐未專項編列費用：</u> 某工程抽水池高度超過4m，惟僅於施工規範載明「場鑄結構混凝土用模板」單價已包括完成本項工作所需之一切必需費用（包括支撐），未專項編列費用。</p> <p>二、<u>廠商認為應專項編列「模板支撐」之費用：</u> 依工程會106年8月28日函附「公共工程安全衛生項目編列參考附表」第2點載明，施工架、模板支撐及擋土支撐等工程項目應依規劃使用數量於工程主體或結構體等經費內以專項編列為宜。</p> <p>三、<u>機關認為得標後提出增列，恐有失採購公平性：</u> 模板支撐費用已分攤編列於「場鑄結構混凝土用模板」工項，且施工規範已載明該項單價包括完成本項工作所需之一切必需費用，廠商倘對該工項單價有爭議可於招標階段提出，若於得標後提出增列，恐有失採購公平性。</p>
具體作法	<p>一、本會於109年4月14日召開公共建設諮詢會議，結論：</p> <p>(一)<u>設計圖、規範及對應之詳細價目表與單價分析表，應相呼應：</u>工程之設計圖、規範及對應之詳細價目表與單價分析表，三者應相呼應，仍應檢視單價分析表「場鑄結構混凝土用模板」工項，其工料組成之數量是否已包括「模板支撐架」。</p> <p>(二)<u>契約載明工項單價包括一切費用，尚非即無漏項或設計錯誤：</u>單價分析表如為邀標文件並為契約內容，檢討確有工料明顯漏列或數量不足時，不應以施工規範已載明工項單價包括之工作及費用，即認無設計錯誤之情形。</p> <p>二、請訂約雙方參考本會諮詢建議，就工料組成之數量進行核算；如經機關確認屬漏列且未於其他項目中編列者，得依個案契約約定辦理</p>

	契約變更，俾據以給付價金。
*相關照片或圖說	
無	

提報單位：企劃處